

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę zestawów pompowych” –  
postępowanie nr 24/2017**

dot: wyjaśnienie do zapytań z dnia 3 marca 2017 r. dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę zestawów pompowych” – postępowanie nr 24/2017

Informuję, że w dniu 3 marca 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły mailem zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zwracam się z prośbą o przesłanie danych transformatora/ów zasilających przemienniki dla celów obliczeniowych oraz podania ilości sztuk.  
**W odpowiedzi zamieszczamy dane transformatorów oraz schemat zasilania pompowni. Urządzenia zaznaczone na schemacie kolorem czarnym (silniki M3 i M4 oraz falowniki F3 i F4) będą wymieniane na urządzenia objęte zakresem postępowania.**
2. Zwracam się z prośbą o przesłanie danych transformatora/ów zasilających przemienniki dla celów obliczeniowych oraz podania ilości sztuk.  
**Dobre falowniki muszą spełniać wymagania IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z TAURON Dystrybucja S.A.**

Ponadto Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej Załącznik nr I do Specyfikacji Technicznej.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Kupczak