

Zakopane, 24.02.2017 r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z przepompowniami” – postępowanie nr 19/2017**

dot: wyjaśnienie do zapytań z dnia 22 lutego 2017 r. dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z przepompowniami” – postępowanie nr 19/2017

Informuję, że w dniu 22 lutego 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły mailem zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy wraz z montażem regulatorów sieciowych należy zamontować dodatkowy awaryjny bajpas wraz z dodatkowymi zaworami serwisowymi?

**Odp. Należy przed i za regulatorem sieciowym uwzględnić zawory preizolowane.**

2. Czy w związku z zapisami Specyfikacji technicznej pkt. 1.2.1.2. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszty związane z wejściem na działkę ewid. nr 13 obr 8?

**Odp. Tak koszty związane z wejściem w teren ponosi Wykonawca.**

3. W związku z rozbieżnościami w długościach sieci i ilościach materiałów w zestawieniach, schematach montażowych i profilach, prosimy o informację czy rozbieżności te są wynikiem błędu przy tworzeniu zestawień i do wyceny należy przyjąć ilości materiałów wyliczone we własnym zakresie, czy też różnice te wynikają np. z ograniczenia zakresu prac w stosunku do całości projektu? (Dotyczy: „Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Krzeptówki W Zakopanem”).

**Odp. Rozbieżności są wynikiem błędu i do wyceny należy przyjąć materiały wyliczone we własnym zakresie. Zakres przewidzianych do wykonania prac jest zgodny z projektami zagospodarowania terenu, schematem montażowym i profilami.**

PREZES ZARZĄDU  
*Wojciech Ignacok*