

Zakopane, 22.02.2017 r.


Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na „Modernizację rurociągów geotermalnych” – postępowanie nr 21/2017

dot: wyjaśnienie do zapytań z dnia 21 lutego 2017 r. dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja rurociągów geotermalnych” – postępowanie nr 21/2017

Informuję, że w dniach 21 lutego 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły mailem zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zamawiający w celu uściślenia informacji technicznych wyjaśnia: w zadaniu nr 4 należy zastosować kołnierzwą zasuwę odcinającą DN200 PN6,3MPa.
2. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur preizolowanych o długościach handlowych L=12m? Zapis w załączniku nr 1 do SIWZ (ST) „ punkt 7.2.5.2.2 wymagania techniczne dla elementów preizolowanych z rur stalowych w zad. Nr 1, zad. Nr2 zad nr 3:
1/ Elementy preizolowane
a/ rura przewodowa ze stali kwasoodpornej
- długości odcinka rurowego preizolowanego : ze względu na długości handlowe rur kwasoodpornych bez szwu o długości: minimalna L=6,0m, maksymalna L=6,0m.

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur o długościach L=12m. Uwaga. Odcinek rury do preizolacji nie może zawierać żadnych połączeń na długości fabrycznej preizolacji.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Ignacok