



Zakopane, 28 czerwca 2019 r.

L.Dz.PEC GP/BS/ 0860 /2019



**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa dwóch wymienników ciepła do Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy” – postępowanie nr 43/2019

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Działając na podstawie § 15 ust. 5 i ust.7 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A., informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostają dokonane następujące modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W zakresie SIWZ

Modyfikacji ulega pkt. 2 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ:

Zapis przed zmianą:

2. Podstawowe parametry doborowe płytowego wymiennika ciepła:

- **Typ: Płytowy skręcany.**
- **Kryterium doborowe nr 1:**

Moc:	7800 kW
Temperatura projektowa:	100 °C
Zapas powierzchni:	15%
Strona pierwotna:	
Temperatura wejściowa:	85 °C
Temperatura wyjściowa:	52 °C
Maksymalny spadek ciśnienia:	50 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze:	29 bar

Zapis po zmianie

2. Podstawowe parametry doborowe płytowego wymiennika ciepła:

- **Typ: Płytowy skręcany.**
- **Kryterium doborowe nr 1:**

Moc:	7800 kW
Temperatura projektowa:	100 °C
Zapas powierzchni:	15%
Strona pierwotna:	
Temperatura wejściowa:	85 °C
Temperatura wyjściowa:	52 °C
Maksymalny spadek ciśnienia:	50 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze:	25 bar

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Wojciech Ignacok