



Zakopane, 12 lipca 2019 r.



L.Dz.PEC GP SA/BS/0930/2019

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa dwóch wymienników ciepła do Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy” – postępowanie nr 43/2019**

dot: wyjaśnienie do zapytań z dnia 9 lipca 2019 r. dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa dwóch wymienników ciepła do Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy” – postępowanie nr 43/2019

Informuję, że w dniu 9 lipca 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły mailem zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Ze względu na dobór uszczelki zwracamy się z prośbą o uzupełnienie następujących informacji:

- zawartości (obecności) olejów w wodzie geotermalnej

Zamawiający wyjaśnia, że woda termalna eksploatowana przez niego nie zawiera olejów.

- uwzględnienia w projekcie systemu odgazowania i filtrów

Zamawiający wyjaśnia, że układ odgazowywania nie jest planowany. Zamawiający planuje zastosowanie odpowietrzników oraz filtrów siatkowych.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Ignacok